



Nowy Tomyśl, 06. listopad 2017 roku

ZP.271.74.2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 1579), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule zaprojektuj i wybuduj**”:

Pytanie 1. Czy jest możliwość zmiany konstrukcji na lekką stalową, z zimno giętych kształtowników ?

Odpowiedz 1. Zamawiający określił materiały z jakich ma powstać budynek. Jest to technologia tradycyjna. Zgodnie z postanowieniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego załącznik nr 5 do SIWZ, punkt 4.2. "Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dach miały zapewnioną trwałość nie mniejszą, niż 50 lat".

"Fundamenty: ławy i stropy żelbetowe monolityczne na podkładzie z betonu zwykłego i ściany kanałów betonowe monolityczne. Technologia konstrukcji nośnej kondygnacji nadziemnej tradycyjna murowana".

BURMISTRZ
Włodzisław Hibner