

0110.1710.5.2013



Nowy Tomyśl, dnia 18 listopada 2013 r.

**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Nowym Tomyślu  
64 - 300 Nowy Tomyśl, ul. Powstańców Wlkp. 2a**

PRZ.5580.82.01.2013

## PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej / Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. – t.j. / § 1 i § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno -rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. nr 225 poz. 1934 z 16 listopada 2005 r.)

mł. bryg. Dariusz Kapustka, Naczelnik Wydziału

(stopień, imię i nazwisko, stanowisko)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu

(nazwa jednostki organizacyjnej)

legitymujący się upoważnieniem nr PRZ.5580.82.01.2013 z dnia 31 października 2013 r. wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu przeprowadził w dniu 18 listopada 2013 r. czynności kontrolno – rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej w : Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64 – 300 Nowy Tomyśl

(nazwa i adres instytucji)

Czynności przeprowadzono w obecności : p. Jerzego Kimstacz – inspektora ds. zarządzania kryzysowego, p. Marzeny Starkowskiej – inspektora ds. administracyjno – gospodarczych, p. Sławomira Lipieckiego – konserwatora

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanej jednostki)

Zakres czynności:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- 2) ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
- 3) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
- 4) rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń,

Wykaz badanych obiektów:

Kontroli poddano cały budynek urzędu.

W toku działań kontrolno - rozpoznawczych ustalono, co następuje:

1. Obiekt urzędu jest budynkiem użyteczności publicznej, czterokondygnacyjnym. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 1520 m<sup>2</sup>. Wysokość budynku 14 m. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. W urzędzie w godzinach pracy przebywa 66 osób. Praca w godzinach 7.30 – 15.30. Do godz. 20.00 na terenie obiektu przebywa portier i 2 sprzątaczk. Do godziny 22.00 patrol straży miejskiej. Po godzinie 22.00 nie ma żadnego dozoru na obiekcie. Ostatnia ewakuacja na terenie obiektu z powiadomieniem komendy została przeprowadzona w 2007 r. Dwie klatki schodowe drewniane. Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną. Ze względu na kategorię zagrożenia ludzi obiekt zaliczamy do kategorii ZL III zagrożenia ludzi ( powyżej 50 osób będących stałymi użytkownikami obiektu). Wykonano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku w październiku 2013 roku. Instrukcja spełnia aktualnie obowiązujące wymogi w tym zakresie. Przedstawiono dokumentację potwierdzającą zapoznanie się pracowników z treścią przedmiotowej instrukcji. Instrukcja była wykonana przez osobę, która ukończyła szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Sprawdzono znajomość zasad użycia gaśnic i alarmowania jednostek u jednej osoby – stwierdzono dobrą znajomość tematyki. Ogrzewanie obiektu oparte na bazie kotła na paliwo gazowe o mocy 130 kW z 1995 r. Dokumentacja sprawności przewodów spalinowych i wentylacyjnych ważna do listopada 2013 r. Dokumentacja potwierdzająca szczelność instalacji gazowej ważna do listopada 2014 r. Wyjścia i drogi ewakuacyjne są oznakowane znakiem zgodnym z Polską Normą w tym zakresie. Stan instalacji elektrycznej i piorunochronnej wizualnie nie budzi zastrzeżeń. Przedstawiono dokumentację potwierdzającą okresową kontrolę instalacji elektrycznej i piorunochronnej z listopada 2011 r. Przedstawiono dokumentację badań nowej instalacji elektrycznej w toaletach na kondygnacji piwnicy. Przeciwpozarowy wyłącznik prądu zlokalizowany jest na parterze na ścianie granicznej pomiędzy urzędem a starostwem. Miejsce usytuowania wyłącznika jest oznakowane znakiem zgodnym z Polską Normą w tym zakresie. Obiekt jest wyposażony w instrukcję postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych. Alarmowanie oparte na sieci telefonicznej. Obiekt wyposażony w gaśnice proszkowe 6 kg w ilości wystarczającej. Gaśnice są zlokalizowane na każdej kondygnacji. Ważność konserwacji gaśnic określono na czerwiec 2014 r. Gaśnice są oznakowane znakami zgodnymi z Polską Normą w tym zakresie. Najbliższa jednostka straży pożarnej zlokalizowana jest w Nowym Tomysłu w odległości ok. 1 km.

Ad. 2. Korytarze ewakuacyjne są wyposażone w oświetlenie awaryjne. Oświetlenie sprawne. Sprawność oświetlenia sprawdzono praktycznie. Urząd nie posiada agregatu prądotwórczego.

Ad.3. Dostęp do obiektu zapewniony z trzech stron dla jednostek straży pożarnej. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru oparte na bazie hydrantu nadziemnego sieci miejskiej w odległości ok. 15 m od obiektu.

Ad. 4. Innych miejscowych zagrożeń nie stwierdzono.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 3 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń – ~~z zastrzeżeniami~~.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

**Z up. BURMISTRZA**  
  
**mgr Maria Ceglecka**  
Sekretarz gminy

.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i  
stanowiska służbowego kontrolowanego)

**URZĄD MIEJSKI**  
w NOWYM TOMYŚLU  
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33  
tel. 61 44 26 600, fax 61 44 22 754  
województwo wielkopolskie

**NACZELNIK WYDZIAŁU**  
**operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego**  
  
**mł. bryg. inż. Dariusz Kapustka**

.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i  
stanowiska służbowego kontrolującego)

