
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Obszar obsługiwany infrastruktury elektroenergetycznej
Szerokość oddziaływania projektowanej linii kablowej nN 0,23kV wynosi 0,5m
Opracowano na podstawie:
- normy N SEP-E 004 punkt 3.13.2. tablica 2
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Zasięg urządzeniości miast czy w granicach działek objętych wnioskiem. Rodzaje urządzeniości związane z planowaną inwestycją to roboty ziemne, praca sprzętem zmechanizowanym.
LEGENDA:
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/1UG
YAKXS 0.6/1kV 4x25 L=33 m / 41 m
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/2UG
YAKXS 0.6/1kV 4x25 L=33 m / 41 m
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/3UG
YAKXS 0.6/1kV 4x25 L=34 m / 42 m
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/4UG
YAKXS 0.6/1kV 4x25 L=34 m / 42 m
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/5UG
YAKXS 0.6/1kV 4x25 L=35 m / 43 m
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/6UG
YAKXS 0.6/1kV 4x25 L=34 m / 42 m
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/7UG
YAKXS 0.6/1kV 4x25 L=35 m / 43 m
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/8UG
YAKXS 0.6/1kV 4x25 L=34 m / 42 m
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/9UG
YAKXS 0.6/1kV 4x25 L=35 m / 43 m
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/10UG
YAKXS 0.6/1kV 4x25 L=30 m / 37 m
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/10/1UG
YAKXS 0.6/1kV 4x25 L=12 m / 19 m
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/11UG
YAKXS 0.6/1kV 4x25 L=20 m / 27 m
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/12UG
YAKXS 0.6/1kV 4x25 L=11 m / 18 m
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/13UG
YAKXS 0.6/1kV 4x25 L=32 m / 40 m
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/14UG
YAKXS 0.6/1kV 4x25 L=32 m / 40 m
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/15UG
YAKXS 0.6/1kV 4x25 L=32 m / 40 m
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/16UG
YAKXS 0.6/1kV 4x25 L=32 m / 40 m
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/17UG
YAKXS 0.6/1kV 4x25 L=32 m / 40 m
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/18UG
YAKXS 0.6/1kV 4x25 L=32 m / 40 m
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/19UG
YAKXS 0.6/1kV 4x25 L=32 m / 40 m
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/20UG
YAKXS 0.6/1kV 4x25 L=24 m / 31 m
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/21UG
YAKXS 0.6/1kV 4x25 L=9 m / 16 m
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/22UG
YAKXS 0.6/1kV 4x25 L=30 m / 37 m
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/23UG
YAKXS 0.6/1kV 4x25 L=30 m / 37 m
proj. ZK1-ZK2 - zgrzewalne złącze kablowe
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/24UG
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/25UG
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/26UG
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/27UG
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr 8/28UG
proj. słup OU z oprawą oświetleniową nr