



Zestawienie powierzchni przyziemia			
L.p.	Nazwa pom.	Materiał	Pow. [m²]
1	Przedśionek	gres	3,8
2	Magazyn	pos. cementowa	6,5
3	Pom. techniczne	pos. cementowa	11,2
4	Boks 1	pos. cementowa	35,0
5	Boks 2	pos. cementowa	35,5
6	Boks 3	pos. cementowa	35,0
7	Korytarz obsługowy	gres	13,3
Razem powierzchnia użytkowa [m²]:			140,3

UWAGI:

- Kabel zasilający rozdzielnicę R-1 wprowadzić do budynku w rurze ochronnej,
- W.i.z. z R-1 do RK układać w węzłach elektroinstalacyjnych (utwardzonych),
- Kasetę zewnętrzną głównego wyłącznika prądu- p.poż montować na wysokości 1,5m,
- Instalację gniazd wtykowych 230V wykonać przewodami kabelkowymi YDY 3x2,5mm z izolacją 500/750V pod tynk, a gniazd siłowych 3F/400V - YDY 5x4 mm²,
- Osprzęt typu przemysłowego o szczelności IP54/56 (wpuszczony w tynk),
- Gniazda 230 V i 3F/400V montować na wysokości 1,3m od posadzki

Nr zlec.		Nr rys.	Skala
42/2014		4/E	1:50
Budynek zwierząt kopytnych na wybiegu typu "safari"			
Nazwa obiektu	Nowy Tomysł, ul. Topolowa 11, dz. nr 1314, 1315, 1319		
Adres obiektu	Park Miejski		
Inwestor	Imię i nazwisko		
Specjalność	Nr uprawnień		
Projektant	202/78/Pw		Podpis
	tech. Bronisław Kucz		
Nazwa rysunku	Instalacja gniazd i W.i.z		Data
		Branża ELEKTRYCZNA	09. 2014