

Zestawienie powierzchni przyziemia			
L.p.	Nazwa pom.	Materiał	Pow. [m²]
1	Przedsionek	gres	3,8
2	Magazyn	pos. cementowa	6,5
3	Pom. techniczne	pos. cementowa	11,2
4	Boks 1	pos. cementowa	35,0
5	Boks 2	pos. cementowa	35,5
6	Boks 3	pos. cementowa	35,0
7	Korytarz obsługowy	gres	13,3
Razem powierzchnia użytkowa [m²]:			140,3

UWAGI:

1. PP-R1, PP-R2 stanowią puszki 110x110 mm wpuszczone w tynk montowane na wys. 0,5m od posadzki pod rozdzielnicami. Do puszki wprowadzić podtynkowy płaskownik stal. oc. z uziomu fundam. i wyprowadzić linkę L4-16mm² do rozdzilelnic łącząc zacisk "PEN" i "PE",
2. PP-GSU-1 puszki j.w. z wyprowadzonym pionowo płskownikiem stal. oc. 25x4 do poziomj szyny GSU-1,
3. GSU-1 płaskownik stal ocyn. 25x4mm montowany na uchwytach ściennych odstępowych na wysokości 2,4m od posadzki,
4. GSU-2 szyna-listwa "główna szyna uziemień" montowana na wys. 0,5m od posadzki,
5. Do głównych szyn uziemień GSU-1, GSU-2 należy przyłączać za pomocą linek LY-6mm² koloru żółto-zielonego każdy element metalowy występujący w budynku: ramy metalowe, kraty w ścianach, poidła, osłony nagrzewnic, nagrzewnice, rury instalacji, wewn. obudowę kotła, urządzeń c.o. i wod. kan.
6. Podłączenia wykonać za pomocą opasek, końcówek oczkowych, śrubowo, zaciski uziemiające itd.

Nr zlec.	42/2014
Nr rys.	2/E
Skala	1:50
Nazwa obiektu	Budynek zwierząt kopytnych na wybiegu typu "safari"
Adres obiektu	Nowy Tomyśl, ul. Topolowa 11, dz. nr 1314, 1315, 1319
Inwestor	Park Miejski
Specjalność	Imię i nazwisko
Projektant	tech. Bronisław Kucz
Nazwa rysunku	Instalacja uziemień wewnętrznych
Nr uprawnień	202/78/Pw
Podpis	
Branża	ELEKTRYCZNA
Data	09. 2014