



UWAGI:

1. Zwody poziome wykonać drutem stal. ocynk. Ø8mm układanym na uchwytych odgromowych odstępowych,
2. Połączenia zwodów wykonać na dachu za pomocą złącz uniwersalnych,
3. Zwody odprowadzające- pionowe wykonać w rurkach grubościennych z tworzyw. Rurki układać w bruzdach i mocować do ściany za pomocą uchwytów metalowych,
4. Złącza kontrolne "drut- płaskownik" montować w skrzynkach kontrolnych do elewacji. Wysokość montażu skrzynki ok. 50cm. od opaski,
5. Iglica odgromowa o wys. l=1,5m montowana do komina,
6. Odporność uziemienia w złączach kontrolnych max. 10Ω

Nr zlec.		42/2014	Nr rys.	7/E	Skala	1:50
Nazwa obiektu	Budynek zwierząt kopytnych na wybiegu typu "safari"					
Adres obiektu	Nowy Tomyśl, ul. Topolowa 11, dz. nr 1314, 1315, 1319					
Inwestor	Park Miejski					
Specjalność	Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
Projektant	tech. Bronisław Kucz		202/78/Pw			
Nazwa rysunku	Instalacja odgromowa		Branża		Data	
			ELEKTRYCZNA		09. 2014	