



SPIS PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ

- 1- Kocioł na paliwo stałe typu UNIs - 1,8 o mocy 16kW
- 2- Sterownik KOMFORT typu ECO PRO
- 3- Wentylator nadmuchowy dostarczony z kotłem
- 4- Zawór 4-drogowy mieszający DN 25 prod. Afriso typu ARV
- 5- Wymiennik c.w.u. z grzałką elektryczną 3 kW, z mufą pod czujkę z kotła, o poj. 80l prod. GALMET
- 6- Pompa obiegowa do nagrzewnic i części grzejnikowej typu UPS 25-30 Grundfos
- 7- Pompa obiegowa do wymiennika c.w.u. typu UPS 25-30 Grundfos
- 8- Naczynie wzbiorcze o pojemności całkowitej 25 litrów w kształcie walcowym o wym. 316x326 zgodnie z normą PN- 91/B-02413
- 9- Naczynie wzbiorcze REFLEX typ DD 8.
- 10- Zawór bezpieczeństwa SYR 2115, DN 20
- 11- Rozdzielacze DN40, l= 0,5m, 2sztuki
- 12- Odpowietrzniki automatyczne typu TACO
- 13- Instalacja ciepłej wody Cu Ø18
- 14- Instalacja zimnej wody Cu Ø22
- 16- Termostat przylgowy BRC prod. AFRISO
- 17- Nagrzewnica firmy FLOWAIR typu FB 9 (3 sztuki)
- 18- Konsola montażowa do nagrzewnic FB (3 sztuki)
- 19- Zawór bezpieczeństwa SYR 2115, DN 20
- 20- Zawór równoważący "Hydrocontrol VTR" DN15
- 21- Rozdzielacz sygnału R10
- 22- Nastawnik obrotów VNT 20 (zamontowany w pom. nr 3)
- 23- Czujnik ścienny pomiaru temperatury PT-1000 IP65 (zamontowany w pom. nr 4 pod nagrzewnicą)

		Nr zlec. 42/2014	Nr rys. 6/is	Skala	
Nazwa obiektu	Budynek zwierząt kopytnych na wybiegu typu "safari"				
Adres obiektu	Nowy Tomyśl, ul. Topolowa 11, dz. nr 1314, 1315, 1319				
Inwestor	Park Miejski, ul. Topolowa 11				
Specjalność	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis	
Instalacje sanitarne	mgr inż. LUCJAN JADZIEWICZ		35/84/Gw		
Asystent	inż. TOMASZ NOWAK				
Nazwa rysunku	Schemat technologiczny kotłowni		Branża		Data
			INSTALACJE SANITARNE		listopad 2014