



Nowy Tomysł, 10 sierpnia 2017 roku

ZP.271.42.2017

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZP.271.42.2017** w trybie przetargu nieograniczonego na „**Rozbudowa o oddziały szkolno – przedszkolne Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej**” – II postępowanie”.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w odpowiedzi na pytania z dnia 26.04.2017 r. dot. przetargu nieograniczonego pn.: „**Rozbudowa o oddziały szkolno – przedszkolne Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej**” – II postępowanie”.

Pytanie:

Czy zamawiający uzna za równoważne wykonanie rozbudowy o oddziały szkolno-przedszkolne Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej w technologii modułowej ?

Odpowiedź:

Pierwotny projekt zakłada technologię tradycyjną. Zmiana konstrukcji jest to zmiana istotna w stosunku do pozwolenia na budowę i wiąże się z koniecznością wystąpienia o pozwolenie zamienne - projekt zamienny. Zamawiający nie uzna za równoważne wykonania rozbudowy w technologii modułowej.

Z poważaniem

z up. BURMISTRZA
Paweł Mordak
ZASTĘPCA BURMISTRZA