


WNĘTRZE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przewód odprowadzający urządzenia piorunochronnego



Uziom otokowy budynku

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY			Data:
Rychnowy 1b, 71-300 Łutuchów			20.03.
tel. kom.: 663 922 034;60905534;7 fax: 597268037			2017 r.
e-mail: biuro@marcinbartos.pl;			
marcinbartos@wp.pl; www.marcinbartos.pl			
Elektryczna	Skala:	Rys:	
	1:100	m:E-08	
Temat: Schemat Wykonania Uziemienia			
Nazwa	BUDOWA ŚWIECICY WIEŚNIEJ		
inwestycji:			
Adres:	dz.nr 32/1, m. Chojniki, gm. Nowy Tomysł		
Wykonat:	Branta	Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:	Podpis:
Projektant:	Elektryczna	inż. Zenon Trajbata	
		Upr.: Nb-1210/253/79	
		do projektowania bez ograniczeń w spec. elektrycznej	
Projektant:	Elektryczna	inż. Karol Gottelewski	
		Upr.: PDV/0179/PWDE/08	
		do projektowania bez ograniczeń w spec. elektrycznej	
Asystent	Elektryczna	mgr inż. Rafał Koblowski	
projektanta:			