SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

Układ sieci	TN-C-S
Napięcie znamionowe	230/400V
Moc zainstalowana	17,92 kW
Moc Szczytowa	14,35 kW
Prąd Szczytowy	24,81 A





Oznaczenie urządzenia	Q1	F1	Q3	Q1	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q15	K1	IC1	Q19	Q20	Q21
Oznaczenie zacisku				Obw. 01	Obw. 02	Obw. 03	Obw. 04	Obw. 05	Obw. 06	Obw. 07	Obw. 08	Obw. 09	Obw. 10	Obw. 11	Obw. 12	Obw. 13	Obw. 14	Obw. 15	Obw. 16	Obw. 17			Obw. 18	Obw. 19	Obw. 20
Opis	Zasilanie Z ZKP	Ochrona przeciwprzepięciowa Ochronnik klasy B+C	Kontrola Faz	Oświetlenie pom. 1.8	Oświetlenie pom. 1.8	Oświetlenie pom. 1.5, 1.6	Oświetlenie pom. 1.1, 1.2, 1.7	Oświetlenie pom. Mikrokrokpu	Oświetlenie pom. 2.1	Gniazda Wtykowe 230V pom. 1.8	Gniazda Wtykowe 230V pom. 1.8	Gniazda Wtykowe 230V pom. 1.8	Gniazda Wtykowe 230V pom. 1.5, 1.6	Zasilanie Kuchenki Indukcyjnej 400V pom. 1.6 Zaplecze Kuchenne	Gniazda Wtykowe 230V pom. 1.3, 1.4, 1.7	Gniazda Wtykowe 230V pom. 1.2	Gniazda Wtykowe 230V pom. 2.1	Gniazda Wtykowe 230V pom. 2.2	Zasilanie Pompy Ciepła	Zasilanie LED Kaskadowej Oświetlenia Zewnętrznego	Sterowanie Oświetleniem Zewnętrznym Przekaźnik Czasowy	Sterowanie Oświetleniem Zewnętrznym Wyłącznik Zmierzchowy		Rezerwa	Rezerwa
Moc	17,92 kW			0,30 kW	0,30 kW	0,15 kW	0,20 kW	0,50 kW	0,30 kW	0,90 kW	0,90 kW	0,90 kW	1,20 kW	4,80 kW	1,50 kW	1,50 kW	1,60 kW	1,20 KW	1,11 kW	0,56 kW					
Przekrój przewodu	YKXS 4x25mm2	4 x Lgy 16mm2		YDYp 4/3x1,5mm2 + 2x1,5mm2	YDYp 4/3x1,5mm2 + 2x1,5mm2	YDYp 4/3x1,5mm2	YDYp 4/3x1,5mm2	YDYp 4/3x1,5mm2	YDYp 4/3x1,5mm2	YDYp 3x2,5mm2	YDYp 3x2,5mm2	YDYp 3x2,5mm2	YDYp 3x2,5mm2	YDYp 5x2,5mm2	YDYp 3x2,5mm2	YDYp 3x2,5mm2	YDYp 3x2,5mm2	YDYp 3x2,5mm2	YKY 5x2,5mm2	YAKXS 4x16mm2	2 x Lgy 2,5mm2	2 x Lgy 2,5mm2			
UWAGI				Sterowanie Przekaźnik Mechaniczny	Sterowanie Przekaźnik Mechaniczny																				

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY
Rychnowy 8, 77-300 Człuchów
Tel. kom. 663 922 036,609053641 fax: 59726803 7
e-mail: biuro@marcinbartos.pl,
marcinbartos@wp.pl; www.marcinbartos.pl

Data 20.03.2017 r.

Elektryczna | Skala 1:100 | Rys. nr E-06

Temat: SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

Nazwa inwestycji: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Adres: dz.nr 327/1 m. Łbądzki, gm. Nowy Łębądzki

Wykonał	Branża	Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane	Podpis
Projektant	Elektryczna	inż. Zenon Trąbała Upr. WD-7730/213/79 do projektowania bez ograniczeń w spec. elektrycznej	
Projektant Spr.	Elektryczna	inż. Karol Gołębiewski Upr. POM/0789/PWOE/90 do projektowania bez ograniczeń w spec. elektrycznej	
Asystent projektanta	Elektryczna	mgr inż. Rafał Kobierowski	