

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM TOMYŚLU**

Telefony:

- informacja o numerach

wewnętrznych

61 44-20-800

- PPIS w Nowym Tomyślu

61 44-20-800

- e-mail

psse.nowytomysl@pis.gov.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej

61 44-20-815; 61 44-20-814

- e-mail

sekretariat@psse-nowytomysl.pl

pl. Niepodległości 4

64-300 Nowy Tomyśl

www.psse-nowytomysl.pl

ON.HK-420-3-58/18

O. 148.2019

oryginał/ kopia

Nowy Tomyśl, dnia 04.01.2019r.

WYPEŁNIŁO ②
Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

2019 - 01 - 07

Naczelnik

P. A. Zielińska

data zatwierdzenia

podpis

**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Nowym Tomyślu
Spółka z o.o.**

ul. Targowa 8

64-300 Nowy Tomyśl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz.1261, z późn. zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych dnia 10.12.2018r. w ramach kontroli wewnętrznej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. ul. Targowa 8, 64-300 Nowy Tomyśl, a także z protokołami poboru próbek wody w dniu 03.12.2018r. oraz wynikami badań laboratoryjnych pobranych próbek z **wodociągu publicznego Nowy Tomyśl**:


- sprawozdanie z badań nr N/2926/2018/LB-WG/PCH Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 13.12.2018r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody ul. Śniadeckich 11, 64-300 Nowy Tomyśl,
- sprawozdanie z badań nr N/2926/2018/LB-WG/PM Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 14.12.2018r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody ul. Śniadeckich 11, 64-300 Nowy Tomyśl,
- sprawozdanie z badań nr N/2930/2018/LB-WG/PCH,PAS,PMKW/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 18.12.2018r. próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 18, Wytomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl,
- sprawozdanie z badań nr N/2930/2018/LB-WG/PM Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 19.12.2018r. próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 18, Wytomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl,
- sprawozdanie z badań nr 566165/18/POZ Laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z dnia 21.12.2018r. próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Wierzbowa 1, 64-300 Nowy Tomyśl,
- sprawozdanie z badań nr 566166/18/POZ Laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z dnia 21.12.2018r. – próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa Pl. Kościelny 6, Jastrzębsko Stare 64-300 Nowy Tomyśl,

informuje, że

w zakresie zbadanych parametrów, jakość wody spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1, 3 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

W związku z powyższym obowiązuje treść decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu z dnia 29.06.2007r. znak sprawy: ON-HK-420/3/2M-21/07 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

Załączniki - 4

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

mgr Mirosława Łuczak-Bąbelek

Do wiadomości:

1. Starosta Nowotomyski
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
2. Burmistrz Nowego Tomyśla
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
3. a/a