

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM TOMYŚLU**

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych 61 44-20-800
- PPIS w Nowym Tomyślu 61 44-20-800
- e-mail psse.nowytomysl@pis.gov.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej 61 44-20-815; 61 44-20-814
- e-mail sekretariat@psse-nowytomysl.pl

pl. Niepodległości 4
64-300 Nowy Tomyśl
www.psse-nowytomysl.pl

oryginał/ kopia

ON.HK-420-1-5/19

0.22.13. 2019
Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

Nowy Tomyśl, dnia 21.02.2019r.

2019 -02- 22
liczba załączników
podpis

**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Nowym Tomyślu
Spółka z o.o.
ul. Targowa 8
64-300 Nowy Tomyśl**

Nezelnik
p. A. Zehniska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się z protokołem poboru próbki wody pobranej dnia 04.02.2019r. z **wodociągu publicznego Sątopy** oraz z wynikami badań laboratoryjnych pobranej próbki:

- sprawozdanie z badań nr N/199/2019/LB-WG/PM Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 12.02.2019r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Sątopach, ul. Kościelna 17, 64-300 Nowy Tomyśl,
- sprawozdanie z badań nr N/199/2019/LB-WG/PCH Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 12.02.2019r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Sątopach, ul. Kościelna 17, 64-300 Nowy Tomyśl,

informuje, że

w zakresie zbadanych parametrów, jakość wody spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym obowiązuje treść decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu z dnia 02.11.2007r. znak sprawy: ON-HK-420/1/1W-4(1)/07 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

Załączniki – 2

Do wiadomości:

1. Starosta Nowotomyski
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
2. Burmistrz Nowego Tomyśla
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
3. a/a

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny**

mgr inż. Walerian Siłski
mgr higieny i epidemiologii

IH

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Strona 1 z 1